RAMA W OSI "2-5"



Stal profilowa:

S355

UWAGI:

1. KLASA WYKONANIA KONSTRUKCJI EXC2 WG PN–EN 1990–2.
2. POZIOM JAKOŚCI SPOIN D WG PN–EN ISO 5817. W PRZYPADKU BADAŃ WIZUALNYCH WG PN–EN ISO 17637 NALEŻY STOSOWAĆ KRYTERIA ODBIORU WG TABELI 6.1.13.4/3.
3. KONSTRUKCJE STALOWĄ WYKONAĆ I MONTOWAĆ ZGODNIE Z PN–B–06200
4. SPOINY CZOŁOWE WYKONYWAĆ NA PEŁNĄ GRUBOŚĆ ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
SPOINY PACHWINOWE JEDNOSTRONNE GRUBOŚCI 0,7G
SPOINY PACHWINOWE DWUSTRONNE GRUBOŚCI 0,5G
G– GRUBOŚĆ CIEŃSZEGO Z ŁĄCZONYCH ELEMENTÓW
5. STOPIEŃ PRZYGOTOWANIA POWIERZCHNI Sa 2 WG PN–ISO 8501–1.
6. KLASA PRZYGOTOWANIA KONSTRUKCJI DO MALOWANIA P2 WG PN–EN 1990–2.
7. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI POPRZEZ MALOWANIE DO STOPNIA KOROZYJNOSCI C4 NA OKRES TRWAŁOŚCI DŁUGI (H), POWYŻEJ 15 LAT
8. DO MONTAŻU STOSOWAĆ ZESTAWY ŁĄCZNIKÓW OCYNKOWANE OGNIOWO:
– ŚRUBY ZGODNE Z PN–EN ISO 4014,
– NAKRĘTKI ZGODNE Z EN ISO 4032,
– PODKŁADKI ZGODNE Z PN–EN 7089.
9. WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W [mm]
10. WE WSZYSTKICH ELEMENTACH RUROWYCH NALEŻY WYKONAĆ ZAMKNIĘCIE PROFILU Z BLACHY GR. 4MM
11. RYS. ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z POZOSTAŁYMI RYSUNKAMI ORAZ OPISEM TECHNICZNYM

Detal "A"



Detal"B"



Detal "C"



Detal "d"



0	10.11. 2022 r.	PROJEKT TECHNICZNY	A.K.	
Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
OBIEKT:	MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198			
TEMAT:	*Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach*			
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. *ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik*			
Tytuł rysunku:	MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ZAWARTOŚCI PIASKOWNIKA - KONSTRUKCJA - RAMA W OSI 2-5, DETALE			Branża: KONSTRUKCJA
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 09. 2022 r.
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu: T_14_22
Sprawdził:	inż. Barbara SZYBIŃSKA		597/01	
Opracował:	mgr inż. Anna KOSTKA			Format: 297x 594 Skala: 1:100 1:20
Opracował:				

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr rysunku: K/3.07