



## RDZEŃ R1

skala 1:25



## RDZEŃ R2


skala 1:25



## PRZESZCZEGÓL 1-1

## SCHEMAT DOGĘSZCZENIA STRZEMIION

skala 1:25



### UWAGA:

Na rysunku przedstawiono schemat dogęszczenia strzemion dla rdzeni R1.  
Dogęszczenie strzemion dla rdzenie R2 wykonać analogicznie.


### MATERIAŁY:

BETON: C35/45 (B45)  
BETON PODKŁADOWY: C12/15 (B15)  
STAL ZBROJENIOWA: AIII-N RB500 W  
OTULINA: 50mm  
KLASA EKSPOZYCJI: XA3

### UWAGI:

- Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
- Kształtowanie i łączenie prętów zbrojeniowych wykonać zgodnie z PN-EN-1992-1-1:2008 r.
- Wszystkie powierzchnie stykające się z gruntem zabezpieczyć izolacją ochronną np. PCI Pecinor F+2K
- Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym

Elementy		Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Ilość prętów		Długość całkowita pręta (m)	
Nazwa	Ilość				w elementach	ogółem		A – IIIIN
rdzeń R1	16	10	16	3,43	8	128		439,04
		11	8	1,74	15	240	417,60	
		14	8	1,34	15	240	321,60	
rdzeń R2	4	10	16	3,43	4	16		54,88
		12	8	1,34	15	60	80,40	
Długość wg średnic (m)							820	494
Masa 1 m pręta (kg/m)							0,40	1,58
Masa łączna wg średnic (kg)							323,74	780,39
Masa łączna wg gatunku stali (kg)							1104,14	
Ogółem (kg)							1104,14	

0	10.11. 2022 r.	PROJEKT TECHNICZNY		A.K.	
Rewizja:	Data:	Opis:		Autor:	Podpis:
OBIEKT:	MIEJSCE MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1383/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198				
TEMAT:	Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach				
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik				
Tytuł rysunku:	WIATA MAGAZYNOWANIA KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH PRZESZCZEGÓL 1-1			Branża: KONSTRUKCJA	
Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:	Data: 09. 2022 r.	
Projektował:	mgr inż. Jacek SZYBIŃSKI		116/00	Numer projektu:	
Sprawdził:	inż. Barbara SZYBIŃSKA		597/01	T_14_22	
Opracował:	mgr inż. Anna KOSTKA			Format: Skala:	
Opracował:				A3	1:25
44-207 Rybnik ul. Gliwicka 177 A tel. +48 32 44 09 300 fax. +48 32 44 09 312		Nr rysunku:			
		K/1.04			