

POZ. PORÓWN. 213,00 m n.p.m.

	K6	K7	K8	K9	O1.1	K6 Rd3.1	K6 O3.1	K7 Rd4.1	K7 O2.1	K8 Rd5.1	K9 Rd6.1
RZĘDNE TERENU ISTN. [m]	222,68	222,67	222,76	222,74	222,61	222,68 / 222,63	222,68 / 222,61	222,67 / 222,69	222,67 / 222,61	222,76 / 222,76	222,74 / 222,76
RZĘDNE TERENU PROJ. [m]				222,70							222,70
RZĘDNE DNA RUROCIĄGU PROJ. [m]	220,47 / 220,64	220,94	221,14	221,32 / 221,47	221,85	220,47 / 220,95 / 221,04	220,47 / 220,95 / 221,18	220,94 / 221,24	220,94 / 221,24 / 221,39	221,14 / 221,29 / 221,35	221,32 / 221,47 / 221,52
ZAGŁĘBIENIE OSI RURY [m]	2,21 / 2,04	1,73	1,62	1,38 / 1,23	0,96	2,21 / 1,73 / 1,59	2,21 / 1,73 / 1,45	1,73 / 1,43 / 1,39	1,73 / 1,43 / 1,22	1,62 / 1,47 / 1,41	1,38 / 1,23 / 1,24
SPADEK ‰	i=10‰	i=10‰	i=10‰	i=50‰		i=20‰	i=50‰	i=20‰	i=50‰	i=20‰	i=20‰
DŁUGOŚĆ [m]	30,0	20,0	18,0	7,5		4,5	4,5	3	3	3	2,5
ŚREDNICA mm , MATERIAŁ	PVC Ø200mm			PVC Ø160mm		PVC Ø160mm	PVC Ø160mm	PVC Ø160mm	PVC Ø160mm	PVC Ø160mm	PVC Ø160mm
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00 / 30,00	30,00 / 20,00	50,00 / 18,00	68,00 / 7,50	75,50	0,00 / 4,50	0,00 / 4,50	0,00 / 3,00	0,00 / 3,00	0,00 / 3,00	0,00 / 2,50

UWAGI!

1. Rury posadowić na podsypce piaskowej gr. 20 cm
2. Wykonać obsypkę piaskową rur gr. 30 cm
3. Przed przystąpieniem do robót wykonać przekopy kontrolne w celu zlokalizowania istniejących sieci
4. Sprawdzić głębokość ułożenia oraz materiał rurociągów będących źródłem zasilania projektowanych instalacji

Rewizja:	Data:	Opis:	Autor:	Podpis:
0	12.12. 2022 r.	PROJEKT TECHNICZNY	J.P.	

OBIEKT:	MIEJSCA MAGAZYNOWANIA ODPADÓW ul. Rudzka 132, 44-200 Rybnik działki nr 2438/344; 1838/320; 793/188; 422/199; 797/198; 781/198
TEMAT:	*Budowa oraz zadaszenie miejsc magazynowania odpadów na oczyszczalni ścieków w Rybniku - Orzepowicach*
INWESTOR:	Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. *ul. Pod Lasem 62, 44-210 Rybnik*
Tytuł rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY CZ. IV - ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI
Branża:	SANITARNA

Funkcja:	Imię i Nazwisko:	Podpis:	Nr upr.:
Projektował:	mgr inż. Wojciech BREWCZYŃSKI		1768/94
Sprawdził:	inż. Łucjan ŁUKOSZEK		519/79
Opracował:	tech. bud. Jolanta PIECHA		
Opracował:			

Data: 12. 2022 r.

Numer projektu: T_14_22

Format: 297x 760

Skala: 1:100/500

44-207 Rybnik
ul. Gliwicka 177 A
tel. +48 32 44 09 300
fax. +48 32 44 09 312

TECHMEKO odpowiedzialnością

Nr rysunku: IS/06-T