

ZAŁ. 19

Wyniki analizy chemicznej wody

Temat - Oczyszczalnia Ścieków w Rybniku-Orzepowicach

Wodę pobrano z otworu nr 1.

WYNIKI BADANIA

L.p.	Parametr	Jednostka	Wynik
1	Odczyn (pH)	pH	6,8
2	Siarczany (SO ₄)	mg SO ₄ /l	361,3
3	Agresywny kwas węglowy (CO ₂)	mg CO ₂ /l	3,3
4	Magnez (Mg)	mg Mg /l	103,5
5	Jon amonowy (NH ₄)	mg NH ₄ /l	2,0

Woda gruntowa pobrana do analizy wykazuje cechy małej agresywności chemicznej XA1 w stosunku do betonu i żelbetu wg PN-EN 206+A2:2021-08.

.....
zestawił: mgr inż. M. Małecki