

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

Nazwa obiektu lub robót budowlanych: : PRZEBUDOWA STACJI RAFO NR 1 NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYBNIKU ORZE-
POWICACH

Lokalizacja: : 44-200 Rybnik ul. Rudzka 132

Zamawiający: : PWiK Spmz o.o

Adres Zamawiającego: : 44-200 Rybnik ul. Pod Lasem 62

DATA OPRACOWANIA : 13.09.2024

Poziom cen : III 2024

Jednostka opracowująca kosztorys:

Zamawiający:

Data opracowania
13.09.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		instalacja piorunochronna			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³		
		14,08	m ³	14,080	
				RAZEM	14,080
2	KNNR 5 d.1 0605-05	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.8 m; kat.gruntu III	m		
		bednaroa 30/4 48	m	48,000	
				RAZEM	48,000
3	KNNR 5 d.1 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³		
		14,08	m ³	14,080	
				RAZEM	14,080
4	KNNR 5 d.1 1207-12	Wykucie bruzd dla rur RKL28, RS37 w cegle	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
5	KNNR 5 d.1 1208-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
6	KNNR 5 d.1 0101-06	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż beton Rury odgromowe+złączki+kolanka	m		
		24	m	24,000	
				RAZEM	24,000
7	KNNR 5 d.1 0301-02	Przygotowanie podłoża pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu ceglanym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
8	KNNR 5 d.1 0303-10	Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 16 mm ² puszki odgromowe z regulacją głębokości zabudowy	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
9	KNNR 5 d.1 0615-05	Iglite typu IO-2.5 montowane na dachu z gotowymi kotwami maszt odgromowy	kpl.		
		2,5m na podstawie betonowej 1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNNR 5 d.1 0601-02	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych ALMgSi fi8	m		
		55	m	55,000	
				RAZEM	55,000
11	KNNR 5 d.1 0611-01	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm ² w wykopie	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
12	KNNR 5 d.1 0611-11	Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z pręta o śr.do 10 mm na dachu	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
13	KNNR 5 d.1 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNNR 5 d.1 1304-03	Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000