



1. ZMIANY KIERUNKU WYKONAĆ STOSUJĄC TYPOWE ŁUKI 30°, 45°, 90°, PRZY INNYCH KĄTACH ZAŁAMANIA STOSOWAĆ METODĘ GIĘCIA NA ZIMNO DOSTOSOWUJĄC MINIMALNY PROMIĘŃ GIĘCIA DO TEMPERATURY OTOCZENIA:

DLA +20°C	- 20 x DN
DLA +10°C	- 35 x DN
DLA +0°C	- 50 x DN

1. NIEDOZWOLONE JEST FORMOWANIE ŁUKÓW NA GÓRĄCO NA BUDOWIE.
2. PRZEWODY WODOCiąGOWE W WYKOPACH Z PE100 NALEŻY UKŁADAĆ NA PODSYPCE PIASKOWEJ O GRUBOŚCI MIN 20cm.
3. NA TRASIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU MOŻE WYSTĘPOWAĆ NIEZINWENTARYZOWANE UZBROJENIE, KTÓREGO LOKALIZACJĘ NALEŻY USTALIĆ NA PODSTAWIE PRZEPKÓW KONTROLNYCH
4. WYKOPY W POBLIŻU ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA WYKONAĆ RĘCZNIE Z ZACHOWANIEM SZCZEGÓLNEJ OSTROŻNOŚCI POD NADZOREM WŁAŚCICIELA – W ZAKRESIE UZYSKANYCH UZGODNIENI.
5. ISTNIEJĄCE UZBROJENIE ZOSTAŁO NANIESIENIE ORIENTACYJNIE, W OPARCIU O WIZJĘ W TERENIE ORAZ RZĘDNE INFORMACJE UZYSKANE Z MAPY DO CELÓW PROJEKTOWYCH. WYKONAWCA PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BEZWZGLĘDNE ZOBOWIĄZANY JEST DO POTWIERDZENIA W TERENIE ZAGŁĘBIENIA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. W MIEJSCU SKRZYŻOWAŃ Z UZBROJENIEM, GDY ODLEGŁOŚĆ BĘDZIE MNIEJSZA OD OKREŚLONEJ W WARUNKACH TECHNICZNYCH, NALEŻY ZABEZPIECZYĆ PROJEKTOWANY PRZEWÓD RURAMI OCHRONNYMI
6. ISTNIEJĄCE RZĘDNE TERENU PRZYJĘTO ORIENTACYJNIE, UTRZYMAĆ BEZWZGLĘDNE PROJEKTOWANE ZAGŁĘBIENIE WODOCiąG

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.				
44 - 210 Rybnik ul. Pod Lasem 62				
Nazwa i adres obiektu		Projektant		Podpis
Sieć wodociągowa z przyłączami Rybnik, ul. BYŁYCH WIEŹNIÓW POLITYCZNYCH		ŻMUDKA Wojciech Upr. bud. nr SLK/1489/POOS/07 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Stadium	Branża	Sprawdzający		Podpis
P.B	Wodociąg	POPIELA Krzysztof Upr. bud. nr SLK/2516/PWOS/09 Specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych		
Tytuł rysunku				
PROFIL SIECI WODOCIĄGOWEJ		Data	Symbol	Skala
		08.2022	01/08/2021	1:100 / 500
Nr rys.				2